



Piso	Recinto	Nomenclatura	Tipo	Modelo Seleccionado	Pot. Térmica Enfriamiento	Pot. Térmica Enfriamiento Sensible	Pot. Térmica Calefacción	Caudal inyección (mch)	Caudal Aire exterior (l/s)	Caudal Aire exterior (mch)	Pot. Elec. (w)	Alimentación Elec.
2	2P 31 BOX CLINICO	FC-31	Ducto	1200	10.2	7.02	8.1	1860	117	421	200	220/1/50
2	2P 32 BOX CLINICO		Ducto	800	6.8	4.68	5.76	1360	118	425	198	220/1/50
2	2P 33 BOX CLINICO	FC-33	Ducto	800	6.8	4.68	5.76	1360	118	425	198	220/1/50
2	2P 34 BOX CLINICO		Ducto	800	6.8	4.68	5.76	1360	118	425	198	220/1/50
2	2P 35 BOX CLINICO	FC-35	Ducto	800	6.8	4.68	5.76	1360	118	425	198	220/1/50
2	2P 36 BOX CLINICO		Ducto	800	6.8	4.68	5.76	1360	118	425	198	220/1/50
2	2P 37 BOX DENTAL	FC-37	Ducto	1200	10.2	7.02	8.1	1860	144	518	200	220/1/50
2	2P 38 BOX DENTAL		Ducto	1200	10.2	7.02	8.1	1860	144	518	200	220/1/50
2	2P 39 TRAB CLIN GRUPAL	FC-39	Ducto	1200	10.2	7.02	8.1	1860	144	518	200	220/1/52
2	2P 40 SOME SATELITE		Ducto	1200	10.2	7.02	8.1	1860	116	418	200	220/1/54
2	2P 41 BOX CLINICO	FC-41	Ducto	1200	10.2	7.02	8.1	1860	116	418	200	220/1/54
2	2P 42 BOX CLINICO		Ducto	300	2.7	1.86	2.4	510	58	209	50	220/1/56
2	2P 43 BOX PSICOLOGICO	FC-43	Ducto	300	2.7	1.86	2.4	510	58	209	50	220/1/56
2	2P 44 BOX GINECOLOGICO		Ducto	500	4.3	2.96	3.42	850	86	310	95	220/1/57
2	2P 45 BOX DENTAL	FC-45	Ducto	1400	11.5	7.92	9.3	2380	141	508	240	220/1/58
2	2P 46 BOX DENTAL		Ducto	1400	11.5	7.92	9.3	2380	141	508	240	220/1/58
2	2P 47 RX DENTAL	FC-47	Ducto	500	4.3	2.96	3.42	850	45	162	95	220/1/50
2	2P 48 SALA COMANDOS		Ducto	1400	11.5	7.92	9.3	2380	116	418	240	220/1/50
2	2P 49 BOX CLINICO	FC-49	Ducto	1400	11.5	7.92	9.3	2380	116	418	240	220/1/50
2	2P 50 BOX CLINICO		Ducto	1400	11.5	7.92	9.3	2380	512	1841	240	220/1/50
2	2P 51 SALA DE ESPERA	FC-51	Ducto	1400	11.5	7.92	9.3	2380	512	1841	240	220/1/50
2	2P 52 SALA DE ESPERA		Ducto	1400	11.5	7.92	9.3	2380	512	1841	240	220/1/50
2	2P 53 SOME SATELITE	FC-53	Ducto	200	2	1.38	1.8	340	33	119	50	220/1/50
2	2P 54 TRAB CLIN GRUPAL		Ducto	300	2.7	1.86	2.4	510	97	349	50	220/1/50
2	2P 55 BOX GINECOLOGICO	FC-54	Ducto	300	2.7	1.86	2.4	510	97	349	50	220/1/50
2	2P 56 BOX CLINICO		Ducto	600	5	3.44	4.32	1020	66	238	170	220/1/50
2	2P 57 BOX CLINICO	FC-56	Ducto	1200	10.2	7.02	8.1	1860	175	630	200	220/1/51
2	2P 58 BOX CLINICO		Ducto	400	3.6	2.48	3.12	680	58	209	70	220/1/52
2	2P 59 ESTERILIZACION	FC-58	Ducto	1000	7.8	5.37	6.48	1700	20	72	200	220/1/53
2	2P 60 BOX PSICOLOGICO		Ducto	300	2.7	1.86	2.4	510	58	209	50	220/1/53
2	2P 61 BOX CLINICO	FC-61	Ducto	1000	7.8	5.37	6.48	1700	116	418	200	220/1/53
2	2P 62 BOX CLINICO		Ducto	1000	7.8	5.37	6.48	1700	116	418	200	220/1/53

CUADRO DE EQUIPOS						
TAG	CAUDAL AIRE (MCH)	PRESION (Pa)	PESO (Kg)	ALIMENTACION ELEC.	POTENCIA ELECTRICA (KW)	MODELO REF
VEX-05	0	72	75	3-230/400V-50Hz	0.37	CVTT 10/10

Piso	Recinto	Nomenclatura	Pot. Térmica Enfriamiento	Pot. Térmica Enfriamiento Sensible	Pot. Térmica Calefacción	Caudal Aire exterior (m³/s)	Caudal Aire exterior (m³/h)	Pot. Elec. (w)	Alimentación n. Elec.
2	50 ALTILLO BODEGA PNAC	UI-06	3.4	2.72	3.4	700	35	910	220/1/50
2	57 ALTILLO BODEGA FARMACIA	UI-07	3.4	2.72	3.4	700	35	910	220/1/50

PLANTA 2º PISO
ESC: 1/175



REV. DE ARQUITECTURA	CL: CESFAM VILLA ALEGRE (REV. 15.04.2022)
UBICACION ARCHIVO	CL: CESFAM VILLA ALEGRE (REV. 15.04.2022)

PROYECTO	CONSTRUCCION CESFAM VILLA ALEGRE
CONTENIDO	PLANO DE PLANTA 2º PISO CLIMATIZACION
UBICACION	ARGENTINA 0875, ESQUINA VENEZUELA
ARQUITECTO D.C.	JORGE JOSE ROSARIO
CONSTRUCTOR	RICARDO TORO HERNANDEZ
DEPTO. PROYECTOS	RICARDO TORO HERNANDEZ
DIRECCION	RICARDO TORO HERNANDEZ
FECHA	FEBRERO 2022

VERSION 11 - 2022 FEBRERO 28

- 11ª Revision 28/02/2022

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

DIRECTOR DE OBRAS: MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ARQUITECTO: RICARDO TORO HERNANDEZ

CONSTRUCCION CESFAM VILLA ALEGRE

PLANO DE PLANTA 2º PISO CLIMATIZACION

ARGENTINA 0875, ESQUINA VENEZUELA

JORGE JOSE ROSARIO

RICARDO TORO HERNANDEZ

FEBRERO 2022

CLV CONSULTING

2

VERSION 11 - 2022 FEBRERO 28