

T.D. ALUMBRADO SALA ELECTRICA "SE"														INT. GRAL. 3 x 16 A									
C/O	EQUIPOS LED					LUMINARIAS LED	SEÑAL ENCH	ARR.	OTROS	TOTAL CENTROS	POT. W	AMP x FASE		F	PROTECCIONES		CANALIZACION	UBICACION	FASES				
	Nº	1W	2W	3W	4W	5W	6W	7W	8W			R	S		Y	DF	DSY		COND. mm2	DUCTO	R	S	Y
1	2	13								58	2,49			1	10 A	1,5 EVA	EMT 20mm	SALA TABLEROS RESIDUOS SOLIDOS-BANOS-SALA CALDERA-GASES CLINICOS	2,5 EVA	1	10 A	1,5 EVA	
2	17									17	493	2,34		1	10 A	1,5 EVA	EMT 20mm	BODEGA GENERAL- BODEGA FARMACIA T1P- BODEGA P1AC	2,5 EVA	1	10 A	1,5 EVA	
3	4	12								16	484	2,34		1	10 A	1,5 EVA	EMT 20mm	ESCALERA- ALTILO BODEGA FARMACIA- ALTILO BODEGA P1AC	2,5 EVA	1	10 A	1,5 EVA	
4										6	180	0,82		1	10 A	1,5 EVA	EMT 20mm	BOGEGA FARMACIA	2,5 EVA	1	10 A	1,5 EVA	
5										20	500	2,27		1	10 A	1,5 EVA	EMT 20mm	LUMINACION FACHADA POR CALLE VERDEJAL Y MARGUINA	2,5 EVA	1	10 A	1,5 EVA	
6										6	180	0,82		1	10 A	1,5 EVA	EMT 20mm	PERIMETRO SECTOR ESTACIONAMIENTO AMBULANCIA	2,5 EVA	1	10 A	1,5 EVA	
7										9	240	1,05		1	10 A	1,5 EVA	EMT 20mm	ALANES ACCESO PUBLICO	2,5 EVA	1	10 A	1,5 EVA	
8										6	180	0,82		1	10 A	1,5 EVA	EMT 20mm	ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS	2,5 EVA	1	10 A	1,5 EVA	
9	10									14	380	1,34		1	10 A	1,5 EVA	EMT 20mm	BAÑAS ACCESO PUBLICO	2,5 EVA	1	10 A	1,5 EVA	
10										8	200	0,82		1	10 A	1,5 EVA	EMT 20mm	ESTACIONAMIENTOS 3 PISO SECTOR CALLE MARGUINA	2,5 EVA	1	10 A	1,5 EVA	
Total 10 10 6 46 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																							

T.D. ALUMBRADO 1° PISO "1"														INT. GRAL. 3 x 20 A									
C/O	EQUIPOS LED					LUMINARIAS LED	SEÑAL ENCH	ARR.	OTROS	TOTAL CENTROS	POT W	AMP x FASE		F	PROTECCIONES		CANALIZACION		UBICACION				
	Nº	1W	2W	3W	4W							5W	6W		7W	8W	COND. mm2	DUCTO					
1	13									13	312	1,42		1	10 A	1,5 EVA	EMT 20mm	PASILLOS					
2	20									20	480	2,24	2,18	1	10 A	1,5 EVA	EMT 20mm	PASILLOS ESTACIONAMIENTO AMBULANCIA					
3	20									20	480	2,24	2,18	1	10 A	1,5 EVA	EMT 20mm	SALA ESPERA					
4										20	480	2,24	3,11	1	10 A	1,5 EVA	EMT 20mm	PASILLOS ESPERA P1AC Y FARMACIA-TRABAJO CLINICO GRUPAL-ORIS					
5										20	480	2,24	2,24	1	10 A	1,5 EVA	EMT 20mm	ACCESOS PERIMETRO EDIFICIO					
6										14	336	1,53	2,30	1	10 A	1,5 EVA	EMT 20mm	ACCESOS PERIMETRO EDIFICIO					
7	14									14	336	1,53	1,53	1	10 A	1,5 EVA	EMT 20mm	ACCESOS PERIMETRO EDIFICIO					
8										12	288	1,31	1,65	1	10 A	1,5 EVA	EMT 20mm	ACCESOS PERIMETRO EDIFICIO					
9										12	288	1,31	1,31	1	10 A	1,5 EVA	EMT 20mm	ACCESOS PERIMETRO EDIFICIO					
10										20	480	2,24	2,32	1	10 A	1,5 EVA	EMT 20mm	ACCESOS PERIMETRO EDIFICIO					
11	4									20	480	2,24	3,86	1	10 A	1,5 EVA	EMT 20mm	ACCESOS PERIMETRO EDIFICIO					
12	4									22	708	3,32		1	10 A	1,5 EVA	EMT 20mm	ACCESOS PERIMETRO EDIFICIO					
13	4									20	660	3,00		1	10 A	1,5 EVA	EMT 20mm	ACCESOS PERIMETRO EDIFICIO					
14	4									600	600		4,10	1	10 A	1,5 EVA	EMT 20mm	ACCESOS PERIMETRO EDIFICIO					
15										17	0,77			1	10 A	1,5 EVA	EMT 20mm	ACCESOS PERIMETRO EDIFICIO					
16	18	0	147	0	118	0	0	0	0	300	8654	15,10	12,90	12,87	1	10 A	1,5 EVA	EMT 20mm	ACCESOS PERIMETRO EDIFICIO				